

18/2008. (VIII. 6.) HM rendelet

a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (4) bekezdésben, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés *c*) pont második gondolatjeles bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § *c*) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati miniszterrel egyetértésben - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:

a) a Magyar Honvédségre (a továbbiakban: MH), valamint a honvédelemért felelős miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása, illetve fenntartói irányítása, valamint közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek), továbbá a honvédelmi és katonai célú építményekben és létesítményekben (a továbbiakban együtt: MH létesítmények), tartózkodó természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre,

b) a Magyar Köztársaság területén - a nemzetközi kötelezettségvállalással összefüggő - más országok katonai szervezeteihez tartozó katonai tevékenységet végző szervezetekre, személyi állományukra az MH létesítményein belül,

c) az MH létesítmények területén, ingatlanjaiban, gépjárműveiben keletkezett tüzesettel, káreseménnyel kapcsolatos beavatkozás esetén a beavatkozó tűzoltóságra.

(2) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni, amennyiben nemzetközi szerződés eltérő szabályokat állapít meg.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) *tűzvédelmi szolgálati személy*: a tűzvédelmi feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására feljogosított és kötelezett személy, aki e feladatokat az e feladat ellátására rendszeresített beosztásban (munkakörben) vagy a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 53. §-a szerinti megbízás (a továbbiakban: megbízás) alapján látja el,

b) *honvédségi tűzoltó alegység*: egyes honvédelmi szervezetek által állandó vagy ideiglenes jelleggel fenntartott létesítményi tűzoltóság.

Tűzjelzés, a tüzeset jelentése

3. § (1) Aki az MH létesítményekben vagy annak közvetlen közelében tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, a működési terület szerint illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: önkormányzati tűzoltóság) értesítésére vonatkozó kötelezettségének - ha erre lehetőség van - elsősorban a honvédségi tűzoltó alegységnek való jelentéssel tesz eleget. A tüzet vagy annak közvetlen veszélyét az MH létesítmény vezető szolgálatának is jelenteni kell.

(2) Tűz esetén az MH létesítmény vezető szolgálat vagy az e feladatok ellátásával azonos feladatkörű ügyeleti, ór- és rendészeti szolgálat

a) meggyőződik a honvédségi tűzoltó alegység, illetve az önkormányzati tűzoltóság riasztásának megtörténtéről, szükség esetén végrehajtja azt, továbbá intézkedik a tűzoltóságnak és a mentőknek az MH létesítménybe történő beléptetésére,

b) a *melléklet* szerinti „Jelentés tüzesetről” című nyomtatványon az előjáró ügyeleti szolgálaton keresztül haladéktalanul tájékoztatja a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatalt (a továbbiakban: HM KEHH) a tüzeset bekövetkezéséről és annak körülményeiről.

Tűzoltás

4. § (1) A honvédségi tűzoltó alegységek a tűzoltás során az MH-nál kiadott más tárgyú belső rendelkezések előírásaitól - a tűzoltásvezető utasítására - olyan mértékben térhetnek el, amely arányban áll az élet, a testi épség és a honvédségi javak védelmével. Erről a tűz oltásánál jelenlevő, az adott szervezet vezetéséért felelős szolgálati személyt (ügyeleti szolgálatot ellátó személyt) tájékoztatni kell.

(2) A tűzoltás során biztosítani kell a katonai adatok és információk védelmét.

Tűzvizsgálat

5. § (1) A tűzoltás befejezését követően a tűzvizsgáló helyszínre érkezéséig az MH létesítmény üzemeltetéséért felelős parancsnok (vezető) köteles a tűz helyszínének eredeti állapotban való megtartására intézkedni.

(2) Az MH létesítmények területén, ingatlanjaiban, gépjárműveiben keletkezett tüzesettel, káreseménnyel kapcsolatos beavatkozás esetén a beavatkozó tűzoltóság a tüzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti adatokat szolgáltat a HM KEHH részére.

Tűzvédelmi ellenőrzés

6. § (1) A honvédelmi szervezetek és az MH létesítmények tűzvédelmi helyzetét a hatósági ellenőrzéseken túl

a) az előjáró az általa végrehajtandó ellenőrzések során, valamint

b) a honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetője) által kijelölt bizottság a honvédelmi szervezeteknél és az MH létesítményekben szükség szerint, de legalább évente egyszer belső szakellenőrzés formájában, az érintett tűzvédelmi szolgálati személyek bevonásával rendszeresen ellenőrzi és értékeli.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bizottság vezetője a honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetője), helyettese.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tűzvédelmi ellenőrzésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) az ellenőrzést végrehajtó nevét,

b) az ellenőrzésre felhatalmazást adó jogszabályra történő utalást,

c) az ellenőrzés időpontját,

d) az ellenőrzött megnevezését,

e) az ellenőrzés tárgyát,

f) az ellenőrzés módját,

g) a feltárt hiányosságokat,

h) az ellenőrzött terület értékelését, valamint

i) az ellenőr által a hiányosságok felszámolására javasolt intézkedéseket.

Tűzvédelmi szolgálati személyek

7. § (1) A honvédelmi szervezeteknél a (2)-(3) bekezdés alapján tűzvédelmi szolgálati személyeket kell foglalkoztatni.

(2) A tűzvédelmi szaktevékenység tervezésére, ellátására, irányítására, a tűzvédelmi nyilvántartások vezetésére, az adatszolgáltatások biztosítására és a statisztikai adatok gyűjtésére, továbbítására, azok értékelésére, az értékelés alapján javaslatok előkészítésére, a kiképzési irányelvek meghatározására, a 6. § szerinti ellenőrzések hatékony végrehajtására az alábbiak szerint kell tűzvédelmi szolgálati személyeket foglalkoztatni:

a) legalább 3 fő felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt a feladat ellátásra rendszeresített beosztásban az MH középszintű vezető szervénél;

b) legalább 1-1 fő felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt a feladat ellátásra rendszeresített beosztásban

- ba*) a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központban,
- bb*) a szervezetszerű tűzoltó alegységgel rendelkező honvédelmi szervezeteknél,
- bc*) az „A”-, „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítménnyel rendelkező honvédelmi szervezeteknél, amelyeknél az „A”-, „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó veszélyességi övezetben vagy helyiségben egyidejűleg 50 főt meghaladó személy végez munkát,
- bd*) a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítménnyel rendelkező honvédelmi szervezeteknél, amelyekben a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó MH létesítményben egyidejűleg 200 főnél több személy végez munkát;
- c*) legalább 1-1 fő középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt a feladat ellátásra rendszeresített beosztásban
- ca*) a 300 főt meghaladó létszámú honvédelmi szervezeteknél,
- cb*) a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítménnyel rendelkező honvédelmi szervezeteknél, amelyekben a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó MH létesítményben egyidejűleg 200 főnél kevesebb személy végez munkát,
- cc*) anyagok nagymennyiségű tárolását alaprendeltetés szerint végrehajtó honvédelmi szervezetek önálló raktározással foglalkozó MH létesítményeiben,
- cd*) a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központban;
- d*) legalább 1 fő középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt megbízással az *a*)-*c*) pont hatálya alá nem tartozó, önálló objektummal rendelkező honvédelmi szervezeteknél.
- (3) A legalább zászlóalj szintű gyakorlatok, ideiglenes táborok, telephelyen kívüli tevékenységek, külföldön végrehajtott feladatok tűzvédelmének megszervezésére legalább 1-1 fő középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező megbízottat parancsban (határozatban) kell kijelölni.

Tűzvédelmi szabályzat

- 8. §** (1) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben foglaltakon túl tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni
- a*) az állandó táborokra,
- b*) a különállóan elhelyezett MH létesítményekre, különösen lőserraktárra, gyakorlótérre,
- c*) több honvédelmi szervezet közös MH létesítményben történő elhelyezésekor az MH létesítmény egészére.
- (2) A tűzvédelmi szabályzatot az (1) bekezdés *a*)-*b*) pontja szerinti esetekben a feladattal érintett honvédelmi szervezet parancsnoka (vezetője), a *c*) pont szerinti esetben az MH létesítmény üzemeltetéséért felelős parancsnok (vezető) készíti el.
- (3) Az (1) bekezdés *c*) pontja szerinti esetben a honvédelmi szervezeteknek rendelkezniük kell a tűzvédelmi szabályzat és mellékletei elhelyezési területükre és tevékenységükre vonatkozó kivonatával.
- (4) Ideiglenes tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni a hét napot meghaladó időtartamú, legalább századszintű gyakorlat, ideiglenes tábor, kitelepülés esetén.

A Magyar Honvédség tűzoltó szervezetei

- 9. §** (1) Az MH létesítményekben a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakon kívül az alábbi esetekben kell honvédségi tűzoltó alegységeket szervezni:
- a*) a vonatkozó nemzeti katonai szabványnak megfelelő eszközökkel és erőkkel az MH repülőterein,
- b*) az MH légiirányítási központjában,
- c*) az Alkotmányban szabályozott rendkívüli jogrend idején a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központban,
- d*) tényleges igénybevétel esetén a Honvédelmi Minisztérium vagyongazdálkodásában lévő védett létesítményekben,
- e*) az MH nemzetközi gyakorlatok és lövészetek végrehajtására alkalmas lőterein,
- f*) a külön jogszabály alapján felső vagy alsó küszöbértékűnek minősülő veszélyes katonai objektumban, ha a biztonsági jelentésben vagy a biztonsági elemzésben feltárt kockázat, illetve dominóhatás miatt a veszélyes katonai objektum felügyeleti hatóság határozatában előírja azt,
- g*) a külföldi katonai táborokban, amennyiben az egynemzetiségű (magyar) tábor, vagy többnemzetiségű táborokban, amennyiben a magyar fél vállalta a tűzoltó alegység szervezését.
- (2) Ha a tűzoltó alegység a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése szerinti megállapodás alapján - felkérésre - honvédségi területen kívüli káresetek felszámolásában vesz részt, a felkérésről, a végrehajtás megkezdéséről és befejezéséről a

honvédelmi szervezet (MH létesítmény) vezető szolgálata haladéktalanul jelentést tesz a Magyar Honvédség ügyeleti rendszerén keresztül a Magyar Honvédség Központi Ügyeletének.

(3) Amennyiben a honvédségi területen kívül keletkezett tűz veszélyezteti az MH létesítményt,

a) a honvédségi tűzoltó alegység az MH létesítmény védelme érdekében részt vesz a tűz oltásában,

b) a honvédelmi szervezet (MH létesítmény) vezető szolgálata haladéktalanul jelentést tesz az MH ügyeleti rendszerén keresztül a Magyar Honvédség Központi Ügyeletének, valamint a HM KEHH-nek.

A tűzvédelem logisztikai biztosításával összefüggő feladatok

10. § (1) A tűzvédelem központi logisztikai biztosítását az általános tervezési, beszerzési, ellátási, technikai kiszolgálási és selejtezési rend, valamint a normatív előírások szerint a MH középszintű vezető szerve, valamint a honvédelmi tárca egészére kiterjedő felsőszintű jogkörrel rendelkező, logisztikai tervező, irányító és végrehajtó, továbbá infrastrukturális szervei végzik a termelői és fogyasztói logisztikai szakmai felelős szerinti rendben.

(2) A tűzvédelem csapatszintű logisztikai biztosítását az általános tervezési, illetve szakági intézkedésekben szabályozott beszerzési, ellátási, technikai kiszolgálási és selejtezési rend, valamint a tűzvédelmi normák előírásai szerint a honvédelmi szervezetek logisztikai szervezetei végzik.

(3) Az épületek, a tűzvédelmi eszközök és infrastruktúra időszakos felülvizsgálatainak és karbantartásainak végrehajtásáról, annak anyagi erőforrásairól a MH középszintű vezető szerve, valamint a honvédelmi tárca egészére kiterjedő felsőszintű jogkörrel rendelkező, logisztikai tervező, irányító és végrehajtó, továbbá infrastrukturális szervei gondoskodnak.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a tűzvédelem és a műszaki mentés honvédelmi ágazatra vonatkozó különös szabályairól szóló 31/2001. (XII. 28.) HM rendelet.

Melléklet a 18/2008. (VIII. 6.) HM rendelethez

Jelentés tűzesetről

1. A kárt szenvedett honvédelmi szervezet megnevezése:

.....
.....

Állomáshelye:

.....

2. A tűz keletkezésének helye: épületben; raktárban; műhelyben; telephelyen; lő- és gyakorlótéren; harc- és gépjárműben; repülőeszközben; erdőben; szabadtéren.

(A kívánt rész aláhúzendő.)

Egyéb helyen:

.....

Épület, helyiség, szabadtér megnevezése, funkciója:

.....
.....

3. Tűzeset észlelésének (jelzésének) ideje: 20.... év hó nap óra perc

4. A tűzriadó elrendelésének ideje: 20.... év hó nap óra perc

5. Az önkormányzati tűzoltóság értesítésének ideje: 20.... év hó nap óra perc

6. A tűz eloltásának ideje: 20.... év hó nap óra perc

A beavatkozó tűzoltóság (tűzoltásvezető neve,
7. rendfokozata) elérhetősége:

.....

8. Az önkormányzati tűzoltóság riasztási fokozata:

.....

9. A tüzeset rövid leírása: (Vélelmezhető keletkezési ok, mi égett, hogyan oltották el):

.....

10. A tüzeset következtében:

Személyi sérülés:

.....

Haláleset:

.....

11. Bűncselekményre utaló jel (a rendőrség, katonai ügyész értesítésének időpontja):

12. Kárérték: Ft

13. A tüzeset során tett egyéb intézkedések:

.....

Jelentést adta: Név: rf.: beo.:

Elérhetőség:

Jelentést vette: Név: rf.: beo.:

Elérhetőség:

Ideje: év hó nap óra perc

Kelt

.....

a jelentést teljesítő olvasható aláírása
